Anlagenüberwachung - Analysenergebnisse

Datei: C:\Users\Chef\Desktop\Eigene Datein\WBV-V\wbvv2\Sebam\Sebam 2021\U_20210803_WVA_(Netz) Wasserbeschaffungsverband Vogtareuth.qd

Betreiber/Träger/Unternehmen:	WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND VOGTAREUTH		
Name der Anlage:	Wasserbeschaffungsverband Vogtareuth		
Kennzahl der Anlage:		**Art der Anlage:**	WVA
Laborname:	Dr.Blasy-Dr.Busse AGROLAB GmbH, Eching (4)		
Anlass der Untersuchung:	Trinkwasserverordnung (TrinkwV)		
Überwachungsdatum:	03.08.2021	**Anzahl Probenahmestellen:**	1

Beurteilung des Gesamtbefundes:

Probenehmer: Jürgen Christiansen
Probeneingangsdatum: 04.08.21
Untervergaben:
Parameter, die nicht im Parameterschlüssel sind:
Probenahme 795542
Ionenbilanz -1 %
Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort) µS/cm

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 1

Mess- und Probenahme-stelle:	Kennzahl	1230/0187/00028		
	Name	Übergabeschacht - Weikering (1230 0187 00028)		
Wassergewinnungsanlage:				
Proben-ID des Labors:		795542		
Probenahme:	Datum	03.08.2021		
	Uhrzeit	10:35		
Probengewinnung:		**Medium:**	Trinkwasser kalt	
Messprogramm:				

Nr.	Parameter		Sonder-zeichen	Messwert/ Unterschl.	Einheit	Probenvorbehandlung
1	0382	Vinylchlorid (Überwachungswert nach TrinkwV 2001)	<	0,0001	mg/l	keine Vorbehandlung
2	1021	Wassertemperatur (vor Ort)		16,8	°C	keine Vorbehandlung
3	1022	Wassertemperatur (im Labor)		13,4	°C	
4	1026	Färbung		10		keine Vorbehandlung
5	1027	spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm	<	0,1	1/m	
6	1031	Trübung		100		keine Vorbehandlung
7	1035	Trübung in Formazineinheiten		0,05	TE/F	keine Vorbehandlung
8	1042	Geruch		100		keine Vorbehandlung
9	1052	Geschmack		100		keine Vorbehandlung
10	1064	pH-Wert (im Labor) elektrometrisch		7,41		keine Vorbehandlung
11	1076	pH-Wert berechnet nach Sättigung mit CaCO3		7,16		
12	1077	Sättigungsindex (C10)		0,42		
13	1078	Calcitlösekapaziät (C10)		-40	mg/l	
14	1079	zugehörige Kohlensäure		22	mg/l	
15	1081	Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C		777	µS/cm	
16	1085	Elektrische Leitfähigkeit bei 20 °C (im Labor)		696	µS/cm	keine Vorbehandlung
17	1096	delta-pH zwischen Nr. 1092 und 1066		0,30		
18	1112	Natrium		15,5	mg/l	keine Vorbehandlung
19	1113	Kalium		1,2	mg/l	keine Vorbehandlung
20	1121	Magnesium		33,9	mg/l	keine Vorbehandlung
21	1122	Calcium		101	mg/l	keine Vorbehandlung
22	1131	Aluminium	<	0,02	mg/l	keine Vorbehandlung
23	1138	Blei	<	0,001	mg/l	keine Vorbehandlung
24	1142	Arsen	<	0,001	mg/l	
25	1145	Antimon	<	0,0005	mg/l	keine Vorbehandlung
26	1151	Chrom gesamt		0,00080	mg/l	keine Vorbehandlung
27	1161	Kupfer	<	0,005	mg/l	keine Vorbehandlung
28	1165	Cadmium	<	0,0003	mg/l	keine Vorbehandlung
29	1166	Quecksilber; gesamt	<	0,00010	mg/l	keine Vorbehandlung
30	1171	Mangan	<	0,005	mg/l	keine Vorbehandlung
31	1182	Eisen	<	0,005	mg/l	keine Vorbehandlung